



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

Предписание N 8/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №20»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №8 от 20.02.2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период с 14-00 до 16-00 "28" февраля 2018, с 14-00 до 16-00 «06» марта 2018, с 14-00 до 16-00«20» марта 2018, с 14-00 до 16-00«21» марта 2018, с 14-00 до 16-00«22» марта 2018.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем - государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад №22», расположенного(ых) **по адресу:** : 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Горького, 5-а.

совместно с: Исполняющей обязанности заведующего МБДОУ Детский сад №20» Холкиной Еленой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	В складских и производственных помещениях не определена категория пожарной и взрывопожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ п. 20	01.04.2019	

2	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проектной документации	ППР в РФ п.61	01.04.2019	
---	--	---------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского
муниципального района
по пожарному надзору
Вохминцев С.П.

"22" марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Методист Колесников Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)



М.Л.П.
(подпись)

"22" 03 2018 г.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99
телефон доверия МЧС России (495)499-99-99